

**УТВЪРДИЛ: (П)  
Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ  
ДИРЕКТОР НА РЗИ - ПЕРНИК**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**ЗА МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА, ПОДАВАНА ОТ ЯЗ. СТУДЕНА  
ЗА ПЕРИОДА 09.12.2019 г. – 15.12.2019 г.**

**ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Място на пробовземане /пункт/	Цвят	Мирис	Мътност	pH	Вкус	Амониев йон	Перманг. Окисляемост	Нитрити	Манган	Алуминий	Ост.св. хлор	Електро-проводимост
норма	Приемл	Приемл.	Приемл.	$\geq 6.5$ и $\leq 9.5$	Приемл	0.50 mg/l	0.50 mg O <sub>2</sub> /l	0.50 mg/l	50 µg/l	200 µg/l	не повече от 03-0.4mg/l	2000 µS/cm
<b>09.12.2019 г.</b>												
1. ДГ кв. „Църква“, ул. Валентина Терешкова	Приемл	Приемл	Приемл	7,4	Приемл	<0,05	1,1	<0,005	<40	<50	<0,005	54
2. ДГ кв. „Изток“, ул. „Рига“	Приемл	Приемл	Приемл	7,4	Приемл	<0,05	1,9	<0,005	<40	<50	0,25	240
3. ДГ кв. „Твърди ливади“	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	<50	0,1	237
4. ДГ „Миньорче“, ул. Кракра	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	0,1	224
5. с. Дивотино, мах. „Бреске“	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	<0,005	238
6. с. Дивотино, МХС – ниска част	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	<0,005	243
7. с. Люлин, КА кметство	Приемл	Приемл	Приемл	8,0	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	<0,005	242

8. ДГ гр. Батановци	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	<50	<0,005	235
9. РЗИ-Перник-лаборатория	Приемл	Приемл	Приемл	7,4	Приемл	<0,05	1,9	<0,005	<40	<50	0,1	203
<b>10.12.2019 г.</b>												
1. РЗИ-Перник-лаборатория	Приемл	Приемл	Приемл	7,4	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	0,2	204
2. ДГ в парка Перник - център	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	<0,005	233
3. ДГ към ОДК, гр. Перник	Приемл	Приемл	Приемл	7,6	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	<50	0,2	232
4. Х <sup>то</sup> ОУ, кв. Изток	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	<50	<0,005	231
5. ДГ №5, кв. Тева	Приемл	Приемл	Приемл	7,7	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	<50	<0,005	236
6. с. Витановци, МХС – център	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	1,4	<0,005	<40	<50	<0,005	1025
7. ДГ с. Ярджиловци	Приемл	Приемл	Приемл	7,7	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	<0,005	232
8. с. Ярджиловци, кметство	Приемл	Приемл	Приемл	7,6	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	<50	<0,005	320
9. ДГ №12, кв. „Църква“	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	1,6	<0,005	<40	<50	0,25	240
<b>11.12.2019 г.</b>												
1. ДГ кв. „Каменина“, ул. „Стара планина“	Приемл	Приемл	Приемл	7,7	Приемл	<0,05	2,1	<0,005	<40	<50	<0,005	234
2. ДГ кв „Хумни дол“	Приемл	Приемл	Приемл	7,6	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	<50	0,2	224
3. ПГ по строителство, кв. „Мошино“	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	0,3	225
4. Диализен център, кв. „Изток“	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	0,4	222
5. Детска ясл кв. „Рудничар“	Приемл	Приемл	Приемл	7,7	Приемл	<0,05	2,1	<0,005	<40	<50	0,25	224
6. ДГ кв.	Приемл	Приемл	Приемл	7,6	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	0,2	224

Проучване“												
7. Кардиологична болница Св. „Георги“	Приемл	Приемл	Приемл	7,6	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	<50	0,25	226
8. РЗИ-Перник-лаборатория	Приемл	Приемл	Приемл	7,6	Приемл	<0,05	1,9	<0,005	<40	<50	0,2	236
<b>12.12.2019 г.</b>												
1. РЗИ-Перник-лаборатория	Приемл	Приемл	Приемл	7,4	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	-	0,2	239
2. ДГ кв. „Могилоче“	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	1,6	<0,005	<40	-	0,2	228
3. ДГ кв. „Мошино“	Приемл	Приемл	Приемл	7,4	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	-	0,25	229
4. Детска ясла кв. „Тева“	Приемл	Приемл	Приемл	7,6	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	-	0,1	226
5. Детска ясла срещу МБАЛ „Р. Ангелова“	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	2,2	<0,005	<40	-	0,1	226
6. кв. Драгановец – МХС ул. „Пр. Козма“	Приемл	Приемл	Приемл	7,6	Приемл	<0,05	2,2	<0,005	<40	-	0,2	224
6. Бензиностанция „Кристал“	Приемл	Приемл	Приемл	7,5	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	-	<0,005	224
7. ДГ кв. „Бела вода“	Приемл	Приемл	Приемл	7,4	Приемл	<0,05	1,7	<0,005	<40	-	<0,005	231
8. с. Черна гора, кметство	Приемл	Приемл	Приемл	7,4	Приемл	<0,05	1,8	<0,005	<40	-	<0,005	222
9. с. Лесковец с/у кметство	Приемл	Приемл	Приемл	7,8	Приемл	<0,05	2,0	<0,005	<40	-	<0,005	228
10. с. Богданов дол, КА ниска част	Приемл	Приемл	Приемл	7,4	Приемл	<0,05	1,6	<0,005	<40	-	<0,005	218
<b>13.12.2019 г.</b>												
1. РЗИ-Перник-лаборатория	Приемл	Приемл	Приемл	7,7	Приемл	<0,05	1,9	<0,005	<40	-	0,2	252